



vydává

Žadatel: **KUBESO s.r.o.**
 Trnkova 2629/148, 628 00 BRNO - Líšeň

CERTIFIKÁT

na vlastnost výrobku

č. CV – 20 – 311/Z

Výrobek: **Dřevěné střešní okno KUBESO – KOMFORT typ XL**

Výrobce: viz žadatel

Popis:

Rám, křídlo a opláštění	Provedení: střešní kyvné okno s větrací klapkou, Profily: borovice – lepený masív (rám 42/120 mm, křídlo 42/75 mm), Al profil ZH-3719 otevřený C34; konstrukční spoje: čep a rozpor, lepeno lepidlem PROTOVIL VP 244/2C, spodní okapnice podtmelena neutrálním silikonem DOW CORNING 796.
Zasklení	izolační dvojsklo Pilkington Insulight Therm: Optifloat čirý 4 mm – distanční profil TGI-W 16 mm, argon – planibel Top N PLUS 4 mm
Těsnění	vnitřní těsnění – PVC 2264, přídatné těsnění pod oplechování – PVC 2392; těsnění spodní hrany křídla obvodové – pryžový profil 9547, těsnění obvodové v bodu otáčení dělené – pryžové č. 9470, PU filtr do větrací klapky, filtr řezaný
Způsob zasklení	zasklívací lišta tl. 1,2 mm; vnitřní těsnění – pod zasklením pryžový profil 8347; vnitřní těsnění na spodní straně skla č. 8348; vnější těsnění – na skle butyl tmel průmyslový tl. 6 mm
Kování	panty – středový segmentový kyvný závěs s brzdícím účinkem, materiál FeZn plech 2-3 mm, jednobodové zavírání klikou ze slitiny kovů

Výsledek:

Název ověřovaného parametru	Zkušební metoda	Výsledek
Součinitel prostupu tepla U_m	ČSN EN ISO 12567-2	1,4 W/(m ² .K)

Tímto certifikátem se potvrzuje shoda uvedených vlastností výrobku s hodnotami požadovanými normou:

Výsledek $U_m = U_w$ vyhovuje ČSN 73 0540, část 2 na požadovaný součinitel prostupu tepla: $U_w \leq U_{N,20} = 1,4 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$
--

Podklady: Protokol o zkouškách č. 34/07. CSI, a.s. Zlín

Certifikát platí pouze pro výrobek, jehož specifikace je podrobně uvedena v protokolu o zkouškách. Osvědčuje pouze výše uvedené vlastnosti výrobku a neznamena ani nenahrazuje certifikaci podle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.



Datum vydání: **01.10.2020**
 Platnost do: **01.10.2022**
 Vypracoval: Ing. Nizar Al-Hajjar

Mr. Nizar Al-Hajjar