



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
DIVIZE CSI – CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ
pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky



v y d á v á

Žadatel:

KUBESO s.r.o.
Trnkova 2629/148, 628 00 Brno - Líšeň

CERTIFIKÁT

na vlastnost výrobku
č. CV - 20 - 314/Z

Výrobek:

Střešní okno KOMFORT Plus XL

Výrobce:

viz žadatel

Provedení	Dřevěné střešní okno kyvné, rozměry [mm]: (1140x1380), křídlo (1031x1310), zasklení (962 x 1215)
Rám / Křídlo	tl. 120 mm / tl. 88,9 mm s rámečkem; 72,5 bez rámečku
Zasklení	trojsklo tloušťka 29 mm, složení 04 mm MVG 63, 10 TGI černý rámeček, 03 mm Float, 08 TGI černý rámeček, 04 mm MVG 63 těsnění, zaskl.lišta: Al profil ZH-3719, tl. 1,2 mm, černý elox; těsnění zasklení: gumový profil HČ 8347, HČ 8348, butyl těsnění průměr 5 mm 1183, zavzdušnění 2 x Ø 4mm
Vlastní spára	Těsnění: gumový profil KF-10 a KF-22, výrobce: AIB, Polsko
Kování	Kování: středový segmentový závěs s brzdným účinkem, materiál – FeZN plech 2-3 mm, klika pro jednobodové zavírání ze slitiny ZN kovu s možností větrací polohy, výrobce: KUBESO
Povrchová úprava	Povrchová úprava: AW Tige – základní impregnace, AW Intermedio – plnicí mezivrstva, AW Natureffekt – vrchní lazura, Lemování oken: Al slitina plech 0,75 mm v barvě RAL 7022

Tímto certifikátem se potvrzuje shoda vlastností výrobku s hodnotami deklarovanými výrobcem:

Název parametru	Zkušební / výpočtová metoda	Vyhovuje požadavku	Výsledky
Průvzdušnost	ČSN EN 1026	ČSN EN 12207	třída 3
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12211	ČSN EN 12210	třída C4
Vodotěsnost	ČSN EN 1027	ČSN EN 12208 sklon: 30° / 90°	třída E1050 / 6A

Podklady: Protokol o zkoušce č. 141/14; ze dne 20. 6. 2014, CSI a.s. Zlín

Certifikát platí pouze pro výrobek, jehož specifikace je podrobně uvedena v protokolu o zkouškách. Osvědčuje výše uvedené vlastnosti výrobku a neznamená ani nenahrazuje certifikaci podle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.



Datum vydání: 06.10.2020
Platnost do: 06.10.2022
Vypracoval: Ing. Jindřich Mrlík

.....