



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
DIVIZE CSI – CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ
pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky



vydává

Žadatel: **KUBESO s.r.o.**
Trnkova 2629/148, 628 00 BRNO - Líšeň

CERTIFIKÁT

na vlastnost výrobku
č. CV – 20 – 313/Z

Výrobek: **Dřevěné střešní okno KUBESO – TERMO MAX typ XL
s přídatnou izolací PUR 030**

Výrobce: viz žadatel

Popis:

Rám, křídlo a opláštění	Lepený masív (rám 42/120 mm); Al profil ZH-3719 otevřený C34; dodatečná tepelná izolace tl. 20 mm PUR 030 po celém obvodu; konstrukční spoje čep a rozpor, lepeno lepidlem PROTOVIL VP 244/2C, spodní okapnice podtmelena neutrálním silikonem DOW CORNING 796
Zasklení	izolační sklo DITHERM s HEAT MIRROR fólií dvoukomorový – složení z venkovní strany: F 4 mm – distanční profil TGI-W 12 mm, krypton – fólie SC 75 – distanční profil FE 12 mm, krypton – Lowe 1,1, tl. 4 mm
Těsnění	středové těsnění PVC 2264, přídatné těsnění pod oplechování PVC 2392, těsnění spodní hrany křídla obvodové – pryžový profil 9547, těsnění obvodové v bodu otáčení dělené – pryžové č. 9470, PU filtr do větrací klapky, filtr řezaný
Způsob zasklení	Zasklívací lišta tl. 1,2 mm; vnitřní těsnění – pod zasklením pryžový profil 8347; vnitřní těsnění na spodní hraně skla č. 8348; vnější těsnění – na skle PVC 4030 a butyl tmel
Kování	panty – středový segmentový kyvný závěs s brzdícím účinkem, materiál FeZn plech 2-3 mm, jednobodové zavírání klikou ze slitiny kovů

Výsledek:

Název ověřovaného parametru	Zkušební metoda	Výsledek
Součinitel prostupu tepla U_m	ČSN EN ISO 12567-2	1,0 W/(m ² .K)

Tímto certifikátem se potvrzuje shoda uvedených vlastností výrobku s hodnotami požadovanými normou:

Výsledek $U_m = U_w$ vyhovuje ČSN 73 0540, část 2 na doporučený součinitel prostupu tepla:
 $U_w \leq U_{rec,20} = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$

Podklady: Protokol o zkouškách č. 33/07. CSI, a.s. Zlín

Certifikát platí pouze pro výrobek, jehož specifikace je podrobně uvedena v protokolu o zkouškách.
Osvědčuje pouze výše uvedené vlastnosti výrobku a neznamená ani nenahrazuje certifikaci podle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.

Datum vydání: **01.10.2020**
Platnost do: **01.10.2022**
Vypracoval: **Ing. Nizar Al-Hajjar**



Ing. Nizar Al-Hajjar